生产作业安全风险预警告知单

报送日期： 2026 年 11 月 3 日

送达单位	华北电力大学（高校国家重点实验室）
预警事由	腾空西沙屯站 220kV4#母线
预警时段	11 月 17 日 20:00 至 11 月 18 日 03:00
风险分析	计划检修期间，如果西沙屯站 220kV5#母线故障，将造成 220KV 西沙屯站,于辛庄站,回龙观站,及其所带 110KV 兴寿站,香屯站,小汤山站,王庄站,松兰堡站,医创园,路庄,上坡站,郑各庄站,北店站,农学院站,朱辛庄全停。造成一级重要用户：首都医科大学附属北京积水潭医院（回龙观院区）、北京市昌平区中西医结合医院、北京市实验室服务保障中心（A 配电室）、北京市实验室服务保障中心（B 配电室）、北京市实验室服务保障中心（C 配电室）全停；造成二级重要用户：华北电力大学（高校国家重点实验室）、北京四方龙鑫资产管理有限公司、北京小汤山医院、秦城监狱全停；影响一级重要用户：北京回龙观医院、北京市西城区卫生和计划生育委员会（积水潭新龙泽院区）影响二级重要用户：北京市轨道交通建设管理有限公司（龙泽西站 B 配）、北京市轨道交通建设管理有限公司（龙泽西站 A 配）、北京市轨道交通建设管理有限公司（回龙观东）、北京市轨道交通建设管理有限公司（文华路站）、北京市轨道交通建设管理有限公司（回龙观西）、北京市轨道交通建设管理有限公司（平西府车辆段）、北京市轨道交通建设管理有限公司（巩华城站）、北京市轨道交通建设管理有限公司（高教园站）、北京城市铁路股份公司（回龙观）、北京城市铁路股份公司(霍营

	站）
管控措施及要求	若发生影响用户的故障，要第一时间向本单位相关部门汇报。协助客户开展事故原因查找及处理工作。在保证人身和设备安全的基础上，优先恢复重要负荷。了解客户需求。对于因电网原因造成事故的，要按照本单位相关部门要求，向客户做好解释说明，稳定受停电影响客户的情绪。随时将事故处理进程向本单位相关部门汇报。
接收单位意见	

编制	王熙	**审核**	严琳
联系人及方式	63667139	**单位（盖章）**	
签收人		**签收日期**	
联系方式			